

DONNÉES DU PROJET


- Audit technique des installations de protection incendie par mousse et PIA (poste Incendie Additivé) de l'habitation Clément située sur la commune de Le Francois en Martinique (972)
- Réalisation en 2016
- Maître d'Ouvrage : GROUPE BERNARD HAYOT (GBH)
- Maître d'Œuvre : GUEZ CARAÏBES
- Nombre de bâtiment : 6
- Montant des travaux traités par BECICE : En cours
- Mission Audit technique



PERSONNEL AFFECTÉ

- Chargé d'affaires : Jean FAUCOUNEAU

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS



- Principe audit protection incendie :
 - Site comprenant 6 bâtiments
 - Audit sur les installations de mousse haut / moyen / bas foisonnement
 - Audit sur la défense extérieure incendie
 - Audit sur les PIA (poste incendie additivé)
 - Audit sur le système de détection
- 1 groupe motopompe diesel + 2 réservoirs d'eau
- 6 skids de pré mélange
- 85 générateurs mousses (haut, moyen et bas foisonnement)